



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3»
г.о. Самара
/Л.А.Селькова/
подпись
Приказ № 3409 от 11.03.2021г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от «11» марта 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского округа Самара.
(полное юридическое наименование объекта)

443004, г. Самара, Куйбышевский район, ул.Нефтяников, 14а, тел. (846)3303716, e-mail:mdou-3k@yandex.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Самара
2. Ведомственная принадлежность Администрация городского округа Самара, Департамент образования Администрации городского округа Самара
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 100 посетителей/день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, двухэтажное кирпичное здание
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 5 входов

8. Год постройки 1961 год

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300 м				
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Троллейбус № 6 до остановки «Молодежная» «Медицинская», автобус № 48к, 48д, 92, 215, 283, 66, автобус № 77, 128, 392, 492 до остановки Егорова.				
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть				
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией		нет		
Нерегулируемые переходы	есть,					
Внеуличные переходы	есть	с пандусом		нет		
		с подъемником		нет		
Тактильные указатели	нет					
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%		есть		
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%		нет		
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах		нет		
№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установлен ный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категории инвали дов*	Рекомендуе мые мероприяти я по адаптаци и при несоответс твии	П р и м е ч а н

					нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструк ция	и е
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	75см	К,С,О,Г	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К,О,С,Г	-	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	10 см	К,С,О,Г	-	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	4см	К,С,О,Г	-	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	0	К,С,О,Г	установить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0	К,С,О,Г	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К,С,О,Г	ремонт	

1.2.	<i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	49 см	К,С,О,Г	ремонт	Расширить пешеходный путь
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К,С,О,Г		
	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К,С,О,Г	установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствие	К,С,О,Г	установить	
	Места отдыха	наличие	отсутствие	К,С,О,Г	установить	
1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>	-	отсутствие	-	-	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К,С,О,Г	-	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	-	-	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене,	-	-	-	-	

	столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	-	-	
1.4.	<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	1:12	К,С,О,Г	-	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	98 см	К,С,О,Г	-	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	10см	К,С,О,Г	-	
1.5.	<i>Открытая лестница:</i>	отсутствие	-	-	-	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С,Г	-	
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С,Г	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С,Г	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С,Г	-	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	имеется	О, С,Г	-	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	имеется	С,О,Г	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С,Г	установить	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	0	О, С, Г	установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С, Г	установить	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С,Г	установить	

	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	имеется	С,О,Г	-	
1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	установить	
	Уклон	≤ 8 %	-	К	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	установить	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К	установить	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К	установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	установить	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К	установить	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К	установить	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К	установить	
	Разворотные площадки:		-		установить	
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	установить	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К	установить	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	<i>Крыльцо или входная площадка:</i>					
	Высота площадки	м	70 см	С,О,Г	-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,80 x 1,38	С,О,Г	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствие	К,О,С,Г	установить	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	отсутствие	К, О, С, Г	установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С, Г	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	наличие	К,О,С,Г	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	О,С,Г	-	
2.2.	<i>Лестница наружная:</i>	наличие	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С, Г	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	0	С,О,Г	установить	

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С,О,Г	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С,Г	ремонт	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С,Г	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С,Г	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	наличие	О, С,Г	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	наличие	О, С,Г	-	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	отсутствие	О, С,Г	установить	
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие	отсутствие	К	установить	
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	1,5	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	8%	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,7	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	-	
	Разворотные площадки:		отсутствие		-	
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К	-	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К	-	
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К	-	

	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К	-	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствие	К	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	отсутствие	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствие	К	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствие	К	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К	-	
2.4.	<i>Наружный подъемник</i> вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К	установить	
2.5.	<i>Звуковой маяк у входа</i>	наличие	имеется	С,О,Г	-	
2.6.	<i>Тамбур:</i>					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,60x1,60	О,С,Г	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	отсутствие	-	Не возможно установить	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	75см	О,С,Г	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	2см	О,С,Г	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С,О,Г	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	Отсутстви е	О, С,Г	Не возможно установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	Отсутстви е	О, С,Г	установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Отсутстви е	О, С,Г	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутстви е	О, С,Г	установить	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа		отсутствие	К	установить	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1м	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	8%	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	установить	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К	Не возможно установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К		

	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
3.2.	<i>Пандус переносной</i>	наличие	отсутствие	К	-	
3.3.	<i>Подъемник для инвалидов:</i>					
	- стационарный	наличие	отсутствие	К	-	
	- мобильный	наличие	отсутствие	К	-	
3.4.	<i>Коридоры/холлы:</i>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,07	К	-	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,3	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	С, О, Г	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С, О, Г	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	С, О, Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	С, О, Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С, О, Г	-	-
3.5.	<i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>	наличие	наличие	О, С, Г	-	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	наличие	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	отсутствие	К	Не возможно	

					установить	
3.6.	<i>Навесное оборудование</i> , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	наличие	С,О,Г	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	наличие	С	-	
3.7.	<i>Лестница, перепады высот на этажах</i> (в коридорах):		отсутствие	-	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			-	
	Контрастная маркировка	наличие	-		-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-		-	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-		-	
3.8.	<i>Пандус внутренний на этаже:</i>				-	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-		-	
	Уклон	≤ 8 %	-		-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-			
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-		-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		-	
3.9.	<i>Лестница межэтажная</i> (в зону оказания		отсутствие		-	

	услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-		-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-		-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-		-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-		-	
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие				
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м				
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м				
	- поручни	наличие				
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие				
	Знак доступности	наличие				
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие				

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

4.1.	<i>Обслуживание через окно/прилавок:</i>		отсутствие			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м				
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
4.2.	<i>Обслуживание в группе №: 1</i>		отсутствие			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м				
	Высота порога	$\leq 0,025$ м				
	Информация тактильная	наличие				
	Информация визуальная контрастная:	наличие				
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м				
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м				
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м				
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м				
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>		отсутствие			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-		-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-		-	

	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>					
4.4.	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м				
	Место для сидения	наличие				
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>					
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м				
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2				
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-		-	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	Санузел:	наличие	наличие		-	
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	С,О,Г	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С,О,Г	-	

Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7м	С,О,Г	-	
Открывание дверей	наружное	наружное	С,О,Г		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С,О,Г	установить	
Количество кабинок:	≥ 1 шт.				
- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м				
- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м				
- опорные поручни:	наличие				
в т.ч. откидные	наличие				
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие				
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м				
- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м				
Раковина: с опорным поручнем	наличие				
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м				
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие				
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной				

		формы				
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м				
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см				
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие				
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	<i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>	наличие	наличие			
6.2.	<i>Надписи:</i>	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5	О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075	О, Г, С		
	- освещенность	наличие	наличие	О, Г, С		
6.3.	<i>Указатели, пиктограммы:</i>	наличие	наличие	О, Г, С		
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,3	О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075	О, Г, С		
	- освещенность	наличие	наличие	О, Г, С		
6.4.	<i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>	наличие	наличие	С, О, Г		

- высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3	С,О,Г		
- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	наличие	С,О,Г		
- на кнопках управления лифта	наличие	0	С,О,Г	-	
- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие	С,О,Г	установить	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	отсутствие	Г,С,О	установить	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	отсутствие	С, Г,О	установить	
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	С,О,Г	-	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С,О,Г	установить	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствие	С,О,Г		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие	Г, С,О	установить	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

П.1. Необходимо установить тактильные средства на пешеходных путях и бордюры с направляющей функцией для инвалидов категории С; установить для инвалидов категории К,Г указатели направления движения, предусмотреть места отдыха для инвалидов категории К.

П.2. Недоступно.(С,О,К) Требуется установить поручни, пандус, рельефную полосу, поверхность, звуковой маяк.

П.3. Недоступно.(С,О,К) Требуется установить поручни, пандус, колесоотбойники, пиктограммы, речевые информаторы.

П.4. Недоступно. Требуется для инвалидов категории К,О провести капитальные ремонтные работы с реконструкцией по увеличению площадей для разворота кресла-коляски.

П.5. Недоступно.(С,О,К) Требуется установить опорные поручни, универсальную кабину, крючки для костылей, раковину с опорным поручнем, оборудовать помещение системой тревожной сигнализации.

П.6. Доступно частично.(С,О,К) Требуется установить пиктограммы, речевые информаторы, маяки, световое табло, телефоны с усилитель звука.

Приложения:

Поэтажные планы, технический паспорт на объект недвижимости на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены рабочей группы

Завхоз, Куприна А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Куприна А.А.
(Подпись)

Председатель ПК, Дерябина Ю.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

Дерябина Ю.Ю.
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий, Л.А.Селькова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)