

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора)или органа муниципального контроля)

443076 г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел. (846) 261-65-27 e-mail:ondipr7@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Самара
(место составления акта)

11:00
(время составления акта)

« 02 » октября 20 18 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 640

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Нефтяников, 14а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении проверки органа государственной власти (местного самоуправления) от «27» августа 2018 г. № 640 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Рассадина А.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» городского округа Самара (далее МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018г. с « » час. « » мин. до « » час. « » мин. Продолжительность
« » 2018г. с « » час. « » мин. до « » час. « » мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня/2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара 28.08.2018 в 12ч. 40 мин
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Телятова Анна Константиновна– инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по Самарской области

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДО «Детский сад № 3» г.о. Самара

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Допущено размещение мебели и других предметов у дверей эвакуационных выходов.	п. 23 (ж) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара
2.	Помещение музыкального зала размещено на 2 этаже, имеет одним эвакуационным выход.	п. 25 ППР в РФ Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.	Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара
4.	Допущено расположение выключателя в помещении склада.	п. 349 ППР в РФ Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара
5.	Не разработаны и не согласованы специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников учреждения.	пп. 51, 53, 54, 55 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	Селькова Лариса Анатольевна заведующий МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены.**

- факты невыполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **не выявлены**.

Установлено, что на объекте защиты произведен расчет по оценке пожарного риска. Величина индивидуального пожарного риска МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара расположенного по адресу: г. Самара, ул. Нефтяников, 14а составляет: $QV = 0,2106 \times 10^{-8}$, год-1;

В заключении содержится вывод о том, что на объекте защиты МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара условия соответствия требованиям пожарной безопасности выполнены. Исходные данные, применяемые в расчете, соответствуют фактическим данным, полученным в ходе его обследования.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 640/1/1 от 02.10.2018, определение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 02.10.2018

(перечисляются наименования и реквизиты документов, прилагаемых к акту проверки)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы

«02» октября 2018 г.

А.К. Телятова

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» октября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)